

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 20/11/2024 N° Pedido : 225189-2024

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA- CALLE MIGUEL LUNA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

Dr. Vigliocco Juan (h)
Bioquímico M.P 2882

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 20/11/2024 N° Pedido : 225187-2024

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	PLAZA LA FALDA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	BOMBEROS		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

Dr. Vigliocco Juan (h)
Bioquímico M.P 2882

ANÁLISIS CLÍNICOS